



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1023

(номер сертификата соответствия)

000342

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА САНКТ_ПЕТЕРБУРГ»
ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149. Адрес: 188663, РОССИЯ, Ленинградская
область, Всеволожский район, Кузьмолловский гп., Рядового Л. Иванова ул., дом № 20-А.
Телефон +78123091111. Адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА САНКТ_ПЕТЕРБУРГ»
ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149. Адрес: 188663, РОССИЯ, Ленинградская
область, Всеволожский район, Кузьмолловский гп., Рядового Л. Иванова ул., дом № 20-А.
Телефон +78123091111. Адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес:
357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН
1202600010282.

Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

Электропроводки (Огнестойкие кабельные линии) «ЕКА Line Конкорд 90», «ЕКА Line
Конкорд 60», «ЕКА Line Конкорд 30», со временем сохранения работоспособности в
условиях пожара не менее 90 минут, 60 минут, 30 минут соответственно, в составе
согласно Приложению 1 на бланках № 000184, 000185, 000186, 000187, 000188, 000189,
000190, 000191, выпускаемые по технической документации Изготовителя (РЭ
27.33.13.190-004-23367370-2024).

Серийный выпуск

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями на
25 декабря 2023 года) «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», ГОСТ Р 53316-2021

«ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Сохранение работоспособности в
условиях стандартного температурного режима пожара.
Методы испытаний».

Код ОКПД2

27.33.13.190

Код ТН ВЭД

8536

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1243 от 03.03.2024 года. ИЛ «АРТАЛИКС»

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,

№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

Заявка № ПБ01.Н01459 от 14.03.2024 г., Акт отбора образцов №
ПБ01.Н01459 от 20.03.2024 г., сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №
FSK.RU.0011.F00024768 от 15.03.2023 г., действует до 15.03.2026г.,
выдан ООО «Современные решения» РЕГ № FSK.RU.0011,
ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 «Конструкции металлические для
электропроводок», РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.04.2024 г. по 03.04.2027г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А.

Куранов К.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1023

(номер сертификата соответствия)

000184

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
27.33.13.190	Огнестойкая кабельная линия «ЕКА Line Конкорд 90» в составе:	РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПб», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции, в том числе и на основе С-профиля (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков и кабельных лестничных лотков	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-47022248-2016
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «Нептун». Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.29-002-52715257-2017 ТУ 22.21.29-008-52715257-2017 ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 2247-008-47022248-2002



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.0С01.ПБ01.1023

(номер сертификата соответствия)

000185

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПнг-LS, РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-ПУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НФ, РЗ-ЦП-НФ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
	Струбины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуары, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в том числе под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024.	ГОСТ 17020-78 ГОСТ 17678-80 ГОСТ Р МЭК 62275-2015
	Огнестойкие кабели производства ООО «Конкорд»	
	Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с заполнением междужильного пространства из полимерной пожаробезопасной безгалогенной композиции, с номинальным сечением жил в кабеле от 1,5 до 300 мм ² включительно и числом жил от 1 до 5 включительно, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, марок: ППГнг(А)-FRHF, ПППнг(А)-FRHF-ХЛ, ППП-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 90» не менее 95 минут	ТУ 3500-009-12350648-12



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

М. А. Савельев

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС01.ПБ01.1023

000186

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с номинальным сечением жил в кабеле от 1,5 до 300 мм ² включительно и числом жил от 1 до 5 включительно, на номинальное напряжение до 1 кВ, марок ПвПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвПгЭнг(А)-FRHF Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 90» не менее 92 минут	ТУ 27.32.13-018-12350648-2018
27.33.13.190	Огнестойкая кабельная линия «ЕКА Line Конкорд 60» в составе:	РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПб», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции, в том числе и на основе С-профиля (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков и кабельных лестничных лотков	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системы»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-47022248-2016
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «Нептун». Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.29-002-52715257-2017 ТУ 22.21.29-008-52715257-2017 ТУ 22.21.29-007-52715257-2017



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

М. А. Савельев

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1023

000187

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 2247-008-47022248-2002
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПнг-LS, РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-ПУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НФ, РЗ-ЦП-НФ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
	Струбцины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуары, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в том числе под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024.	ГОСТ 17020-78 ГОСТ 17678-80 ГОСТ Р МЭК 62275-2015
	Огнестойкие кабели производства ООО «Конкорд»	
	Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с круглыми медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, с номинальным сечением жил в кабеле от 1,5 до 300 мм ² включительно и числом жил от 1 до 5 включительно, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, ВКШнг(А)-FRLSLTx, ВКШнг(А)-FRLSLTx Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 60» не менее 72 минут	ТУ 3500-010-12350648-13



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1023

000188

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Кабели силовые экранированные, огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожароопасности. Токопроводящие жилы сечением до 16 мм ² включительно — одно-проволочные, сечением свыше 16 мм ² — многопроволочные. Каждая ТПЖ покрыта термическим барьером из двух слоюдосодержащих лент, наложенных по спирали в каждом слое. Поверх термического барьера нанесена поливинилхлоридная изоляция. Заполнитель междужилыного пространства - из полимерной композиции с улучшенными свойствами по пожаробезопасности. Экран - медная лента. Оболочка - из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности черного цвета. Число ТПЖ: от 1 до 5, номинальное сечение ТПЖ: от 1,5 до 240 мм ² , марок ВВГЭнг(А)-FRLS Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 60» не менее 69 минут	ТУ 27.32.13-020-12350648-2018
27.33.13.190	Огнестойкая кабельная линия «ЕКА Line Конкорд 30» в составе:	РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПб», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции, в т.ч. и на основе С-профиля (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков и кабельных лестничных лотков	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системы»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-4702248-2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС01.ПБ01.1023

(номер сертификата соответствия)

000189

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «Нептун». Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.29-002-52715257-2017 ТУ 22.21.29-008-52715257-2017 ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 2247-008-47022248-2002
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПнг-LS, РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-ПУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НГ, РЗ-ЦП-НГ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
	Струбины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуары, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в том числе под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024.	ГОСТ 17020-78 ГОСТ 17678-80 ГОСТ Р МЭК 62275-2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1023

000190

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Огнестойкие кабели производства ООО «Конкорд»	
	Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с круглыми медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов, с номинальным сечением жил в кабеле от 0,75 до 6 мм ² включительно и числом жил от 4 до 61 включительно, на номинальное напряжение до 0.66 кВ включительно, 100 Гц, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШвнг(А)-FRLS Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 30» не менее 34 минут	ТУ 3563-011-12350648-14
	Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с круглыми медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с заполнителем междужильного пространства из полимерной пожаробезопасной безгалогенной композиции, с номинальным сечением жил в кабеле от 0,75 до 6 мм ² включительно и числом жил от 4 до 61 включительно, на номинальное напряжение до 0.66 кВ включительно 100 Гц, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБбШпнг(А)-FRHF. Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 30» не менее 32 минут	ТУ 3563-011-12350648-14
	Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с круглыми медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с номинальным сечением жил в кабеле от 1,5 до 300 мм ² включительно и числом жил от 1 до 5 включительно, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, , марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 30» не менее 47 минут	ТУ 3500-012-12350648-14



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

К. В. Куранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1023

000191

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
	Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов с номинальным сечением жил в кабеле от 1,5 до 300 мм ² включительно и числом жил от 1 до 5 включительно, на номинальное напряжение до 1 кВ. марок ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКaПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF. Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Конкорд 30» не менее 54 минут	ТУ 27.32.13-018-12350648-2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Куранов