



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1083

001034

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ООО «ЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

188663, Россия; Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмолковский городской
поселок, улица Рядового Л. Иванова, дом 20А. ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149.
Телефон: +78123091111. Адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru

ООО «ЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

188663, Россия; Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмолковский городской
поселок, улица Рядового Л. Иванова, дом 20А. ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149.
Телефон: +78123091111. Адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес:
357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН
1202600010282.

Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

Конструкции металлические для электропроводок без покрытия или с металлическими и
неметаллическими покрытиями, толщиной стенки от 0,6 мм до 10 мм, составляющие кабеленесущую
систему торговой марки «ЕКА» (См. Приложение (Бланк № № 001035, 001036, 001037)
изготавливаемые по ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 «Конструкции металлические для
электропроводок. Технические условия»

Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования». Время
наступления критического состояния (предел огнестойкости)
по потере несущей способности (R) (бланк № 001035, 001036,
001037)

Протокол испытаний № 2756.ИЛ01.ПБ17043 от 11.12.2023 года. ИЛ «АРТАЛИКС»
Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,
№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

Код ОКПД2

25.11.23.119

Код ТН ВЭД

-

Заявка № ПБ01.Н2053 от 27.11.2023, Акт отбора образцов №
ПБ01.Н2053 от 30.11.2023, ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018,
Руководство по эксплуатации РЭ 27.33.13.190-001-23367370-2018,
сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №FSK.RU.0011.F00024768
действителен до 15.03.2026 г., выданный Органом по сертификации
ООО «Современные решения» РЕГ № FSK.RU.0011

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.12.2023 г. по 13.12.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Куранов К.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1083

001035

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
25.11.23.119	Время наступления критического состояния (предел огнестойкости) по потере несущей способности (R) при равномерно распределенной нагрузке 25 кг/пог.м. и максимальном расстоянии между несущими опорами не более 1200 мм, не менее 90 минут для конструкций системы кабельных лотков листовых и кабельных лотков лестничных, смонтированных на системе опорных конструкций и монтажных элементов в составе: - прямые секции кабельных лотков, типов: ЛМ, ЛПМ, OLSERO LSR, OLSERO LSRP, OLSERO LARGA LSRG, OLSERO LARGA LSRGP, Gq, GLq и крышки к ним; - прямые секции кабельных лестниц, типов: НЛ, НЛК, ЛЛЛ, ЛЛЛ(у), ЛЛЛ(у2) и крышки к ним; - кабельные короба GYROUX G, GYROUX GL и крышки к ним; - короба для прокладки трасс КС, Миникороба и крышки к ним; - фасонные секции для кабельных лотков, кабельных лестниц, кабельных коробов, коробов для монтажа светильников, прокладки трасс и крышки к ним, состоящие из: угловой секции, тройниковой секции (Т-образной), крестообразной секции; секции спуска, секции подъема, секции поворота, переходной секции; - опорные конструкции кабельных лотков и кабельных лестниц, типов: - профиль: «Стойка К», СП, СП-2, УС 50х32, УС2 50х32, УС 50х50, УС 70х50, УС, УС4, УС3, УС2, УС1, УС2 85х32, УС 85х32, IS, МП 4141, МП 4121, МП 4162, МП-2 4141, МП-2 4121, МП-2 4162, З, ПШ1, ПШ3 и др. в соответствии с действующими ТУ; - стойка: КВ1, КВ3, КВ5, КВ7, КВ8, СВ-1, СВ-1Л, СВ-1У, СВ-2, СВ-2Л, СВ-2У, УСВ 70х50, УСВ 50х50, СПВ, СПВ-2, УСВ 50х32, УСВ, УС4В, УС3В, УС2В, УС1В, СВ УС2 85х32, СВ УС 85х32, ISV и др. в соответствии с действующими ТУ; - подвесы: КВ8У-У, КВ8У УС 85х32, СП, ПЛ, ПП2, ПП3, КПНП, КВ8У СП, КВ8У УС 50х32, КВ8У УС 50х50, ТУСш 70х50, КВ8У УС 70х50, КВ8У, КВ8У для IS, ISH, МБП 319 и др. в соответствии с действующими ТУ;	ГОСТ 30247.0-94 ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Уранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.1083

001036

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
25.11.23.119	- консоли (кронштейны): «Полка К», КП-2, КГ1, КГ2, КГ3, КГ4, КГ5, «Консоль КП», КГ6у, «Консоль КУ», КПУ, КПУс, КГУ-1, КГУ-1Л, КГУ-1У, КГУ-2, КГУ-2Л, КГУ-2У, КГУс, КОУс-1, КОУс-2, КОУс-3, КСП-1, КСП-2, КСП-3, КГ-1, КГ11, КГ12, КГ-S, КГ-SS и др, в соответствии с действующими ТУ; - планка подвесная: ПЛ1, ПЛ2, ПЛ3 и др, в соответствии с действующими ТУ; - крепления (зажимы): ККСП, ККПУс-1, ККПУс-2, КУС 85х32, К1157, ТМ, КуСП, КуСП, КУС 50х32, КУС 50х50, КУС 70х50, Крепежный угол 100х88х55, УК-1, МБЦ 401, МБЦ 402, МБЦ 403, МБЦ 404, МБЦ 405, МСА 600, МСА 601, МСА 602, МСА 603, МСА 604, МСА 606, МСА 614, МСА 615, МСА 616, МСА 617, МСА 618, МСА 619, МСА 620, МСА 621, МСА 622, МСА 623, МСА 624, МСА 625, МСЗ 700, МСЗ 701, МСЗ 702, МСУ 800, МСУ 801, МСУ 802, МСУ 803, МСУ 804, МСУ 805, МСУ 812, МСФ 500, МСФ 501, МСФ 502, МСФ 503, МСФ 504, МСФ 505, МСФ 506, МСФ 507, МСФ 508, МСФ 509, МСФ 510, МСФ 511, МСФ 512, МСФ 513, МСФ 514, МСФ 515, МСФ 516, МСФ 517, МБП 315, МБП 316, МБП 317, МБП 318, МБП 319, УК 70х50х40, УК 60х60х40, USP 50х50, USP 50х150, GSP, НЛ-ПР, ПР, ПЛПР, ЗМБ, ЗМБ КСЗ, ПТСЕ, МБП 320 и др, в соответствии с действующими ТУ; - соединители (держатели): НЛ-СП, СУС, SIS-1, SIS-2, ЛМС 40, ЛМСТ 40, СЛС, НЛ-СШ, ЛЛСУ, НЛСУ, ЛМСТ-У, СШв, ЛМСУ 0.8, ЛМСТ 1.2, СЛПр, НЛ-СП 90-50, ССП, SUo, Sui, МСУ 806, МСУ 807, МСУ 808, МСУ 809, МСУ 810, МСУ 811, МБП 300, МБП 301, МБП 302, МП1, МП2 и др, в соответствии с действующими ТУ; - опоры: 2KSP, МБП 303, МБП 304, МБП 305, МБП 306, МБП 307, МБП 308, МБП 309, МБП 310, МБП 311, МБП 312, МБП 313, МБП 314, РА и др, в соответствии с действующими ТУ;	ГОСТ 30247.0-94 ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Уранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

РОСС RU.32311.ОС01.ПБ01.1083

001037

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
25.11.23.119	- аксессуары кабельных лотков, типов: РЛ, РЛП (РЛ-НЛ), К-1, К-2, ПП, КПШ, F, КЛ, КСЗ, КЛЛ, КК, FRGq90, FRGqh90, FRGq45, FRGqh45, FUGq90, FUGqh90, FUGq45, FUGqh45, FDGq45, FDGqh45, FDGq90, FDGqh90, FBGq90, FBGqh90, FCGq90, FCGqh90, F-ОБЛ-Gq F-ОБЛ-Gqh, FTGq, FTGqh, PK-1, PK-2, ЗТ, ЗТ КС, SPL, SPR, СК, СВ, НСК, НСЛ и др, в соответствии с действующими ТУ; - С-образный профиль МП под канальную гайку. Время наступления критического состояния (предел огнестойкости) по потере несущей способности (R) при равномерно распределенной нагрузке 12 кг/пог.м. и максимальном расстоянии между несущими опорами не более 1200 мм, не менее 30 минут для конструкций системы кабельных лотков проволочных и коробов световых (для монтажа светильников), смонтированных на системе монтажных элементов в составе: - Конструкции проволочные (сетчатые) серии PL; - Короба для монтажа светильников СК; - Фасонные секции коробов световых (для монтажа светильников) и крышки к ним, состоящие из: угловой секции, тройниковой секции (Т-образной), крестообразной секции; секции спуска, секции подъема, секции поворота, переходной секции; - Соединителей безвинтовых BVS; - Соединителей перфорированных PSP; - Соединителей винтовых PSK; - Фиксаторов FP.	ГОСТ 30247.0-94 ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Уранов