



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.90320

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149. Адрес: 188663, РОССИЯ, Ленинградская область,

Всеволожский район, Кузьмолловский гп., Рядового Л. Иванова ул., дом № 20-А. Телефон +78123091111.

Адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149. Адрес: 188663, РОССИЯ, Ленинградская область,

Всеволожский район, Кузьмолловский гп., Рядового Л. Иванова ул., дом № 20-А. Телефон +78123091111.

Адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г.

муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751,

ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) «ЕКА Line Кабэкс 90» и «ЕКА Line Кабэкс 60» со временем сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут и 60 минут соответственно, в составе См. Приложение №1-4, выпускаемые по технической документации изготовителя (РЭ 27.33.13.190-005-23367370-2025) Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.33.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53316- 2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний».

код ТН ВЭД
8536

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №83961-ТЕХП/ПБ-25, №83962-ТЕХП/ПБ-25 от 02.12.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.12.2025 по 02.12.2028

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

М.Д. Морозов

инициалы, фамилия

С.Е. Хвощев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.90320
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.12.2025 по 02.12.2028

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Электропроводка (огнестойкая кабельная линия) «ЕКА Line Кабэкс 90» в составе	РЭ 27.33.13.190-005-23367370-2025
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПБ», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, крышки кабельных лотков, кабельных лестниц и фасонных изделий, соединители различных типов, включая шарнирные.	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 (ТУ 3449-001-23367370-2018)
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020, ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-47022248-2016
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Нептун». Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПИнг-LS, РЗ-ЦПИнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-ПУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПИнг, РЗ-ЦПИнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НГ, РЗ-ЦП-НГ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Мороз
подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

Хвощев
подпись

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.90320
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.12.2025 по 02.12.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 7703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
	Струбины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Дизлектрические кабельные системы»	TU 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуары, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в т.ч. под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024.	ГОСТ 17020-78, ГОСТ 17678-80, ГОСТ Р МЭК 62275-2015 и пр.
	Огнестойкие кабели производства ООО «Кабельный завод Кабэкс»	
	Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жилы от 1,5 до 240 мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц, в том числе в холодостойком исполнении, с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе плоской формы марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВШнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF.	TU 3500-004-24076870-2014
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Кабэкс» не менее 95 минут	

Руководитель органа
по сертификации

Мороз
подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

Эксперт

Хвощев
подпись

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.90320
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.12.2025 по 02.12.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Электропроводка (огнестойкая кабельная линия) «ЕКА Line Кабэкс 60» в составе	РЭ 27.33.13.190-005-23367370-2025
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПБ», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, крышки кабельных лотков, кабельных лестниц и фасонных изделий, соединители различных типов, включая шарнирные.	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 (ТУ 3449-001-23367370-2018)
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020, ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-4702248-2016
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Нептун», Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении НГ производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении НГ производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПнг-LS, РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-ПУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НГ, РЗ-ЦП-НГ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

Руководитель органа
по сертификации

Мороз
подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

Эксперт

Хвощев
подпись

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17.90320
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.12.2025 по 02.12.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 7703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
	Струбины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуары, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в т.ч. под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-004-23367370-2024.	ГОСТ 17020-78, ГОСТ 17678-80, ГОСТ Р МЭК 62275-2015 и пр.
	Огнестойкие кабели производства ООО «Кабельный завод Кабэкс»	
	Кабели контрольные огнестойкие с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с числом жил от 4 до 61, номинальным сечением жилы от 0,75 мм ² до 10 мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частотой 100 Гц, или на постоянное напряжение 1000 В, в том числе в холодостойком исполнении, с низкой токсичностью продуктов горения марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВВГнг(A)-FRLS-ХЛ, КВВГЭнг(A)-FRLS-ХЛ, КВВГнг(A)-FRLSLTx, КВВГЭнг(A)-FRLSLTx, КВБбШвнг(A)-FRLS, КВБбШвнг(A)-FRLS-ХЛ, КВБбШвнг(A)-FRLSLTx, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПППнг(A)-FRHF.	ТУ 3500-005-24076870-2014
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Кабэкс» не менее 67 минут	



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Мороз
подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

Хвощев
подпись

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия