



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н04522

Срок действия с 26.06.2025

по 25.06.2028

№ 0061255

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Монтажные системы на основе С-образного профиля одинарного и двойного под канальную гайку и аксессуары к ним, включая: перфопрофили различных типов (U, Z, I и L-образные и т.п.), крепеж различных типов, стойки, подвесы, соединители, консоли, зажимы, пластины, скобы, монтажные уголки, но не ограничиваясь ими. Серийный выпуск.

код ОК
27.33.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 (ТУ3449-001-233-67370-2018)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕКА СПБ". ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149. Адрес: 188663, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп, Рядового Л. Иванова ул, дом № 20-А, телефон: +7 (812) 309-11-11, адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕКА СПБ". ОГРН: 1154703001089, ИНН: 4703126149. Адрес: 188663, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп, Рядового Л. Иванова ул, дом № 20-А, телефон: +7 (812) 309-11-11, адрес электронной почты: eka@ekagroup.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/В-26/06/25 от 26.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
[Signature]
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации